

CONVOCATORIA PARA REALIZAR CORRECTIVOS EQUIPO DE PRESIÓN, IMPERMEABILIZACION TANQUE DE RESERVA

La Administración de LA AGRUPACIÓN RESIDENCIAL MIRANDELA 6 PH, ubicado en la Cra. 54D No 189-59 en la ciudad de Bogotá, convoca a todas las personas jurídicas interesadas en presentar su propuesta económica.

Según Revisiones técnicas realizadas a los **EQUIPOS DE BOMBEO DE AGUA** nos permitimos notificar por este documento **CORRECTIVOS Y SUMINISTROS** requeridos para el **CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE BOMBEO**, no sin antes compartir la siguiente información que se considera importante:

El sistema de presión, hidráulico y tanque de agua potable de la Agrupación Mirandela 6PH está compuesto de la siguiente manera:

- 3 Electrobombas Marca IHM 20H-10TW
- 2 Tanques de Hidrofloacumuladores IHM LA500
- 1 Tanque de Agua Potable
- 1 Tablero de Control para tres Electrobombas marca Siemens.
- 1 Pozo Eyector.

Los Oferentes deberán exponer su PRESUPUESTO POR SISTEMAS, colocar la marca del repuesto cotizada y las actividades a realizar según corresponda.

EQUIPO DE PRESIÓN

Cant.	Descripción de Actividades	Marca	Valor Unitario	Valor Total
1	Suministro Cheques 3" Pulgadas			
2	Válvula de 4" Pulgadas			
1	Suministro Válvula Flotadora de 3" Pulgadas			
2	Válvula de Pie			
2	Mantenimientos Preventivos en Rodamientos, Sello Mecánico, Empaque y Red de Aislamiento electrobomba de 10 HP y pintura general de la Bomba			
1	Registro de 1,5" Pulgadas			
1	Metro Tubo Presión 4" Pulgadas			
4	Adaptadores Machos de 4" Pulgadas			
2	Universales de 4" Pulgadas			
1	Mano de Obra			

EQUIPO EYECTOR CUARTO DE BOMBAS

Cant.	Descripción de Actividades	Marca	Valor Unitario	Valor Total
1	Suministro Bomba Aguas Lluvias a 220 Voltios Trifásica. Acuapark.			

	Y/O Reparación de Bomba Sumergible Barnes			
1	Accesorios para Conexión de la Bomba			
1	Mano de Obra			

TANQUE DE RESERVA

Cant.	Descripción de Actividades	Actividades	Valor Total
1	Lavado y desinfección del Tanque de agua potable con medidas aproximadas de 8m de ancho 11m de largo 2.50	Describe las actividades a realizar.	

Anexar Cotización para el Mantenimiento Preventivo Bimensual (Revisión Técnica) de los siguientes equipos

- 3 Electrobombas Marca IHM 20H-10TW
- 2 Tanques de Hidrofloacumuladores IHM LA500
- 1 Tablero de Control para tres Electrobombas marca Siemens.
- 1 Pozo Eyector.

1. CRONOGRAMA

ACTIVIDAD	FECHA
Publicación convocatoria	14 de febrero de 2025
Visita Técnica fecha y hora	Viernes 14, y 17 de febrero de 2025 hora 8:00 am a 3:00 p.m. Sábado 16 de febrero de 2025 hora 8:00 a.m. a 10:00 a.m.
Fecha y hora de entrega de cotizaciones.	18 de febrero de 2025 hora 6:00 pm
Evaluación de propuestas	18 de febrero de 2025
Toma de decisión	19 de febrero de 2025

2. CONDICIONES

El proponente presentará su propuesta al correo electrónico phmirandela6@gmail.com, consejoadmonm620@gmail.com máximo hasta el 17 de febrero de 2025 hasta las 6:00 p.m.

3. ANEXOS:

- a) Carta de presentación firmada por el representante legal de la empresa
- b) Certificado de existencia y representación legal con fecha de expedición no mayor a 30 días anteriores a la fecha de presentación de la propuesta
- c) Copia de RUT COMPLETO
- d) Copia de cédula del representante Legal
- e) Cotización: Forma de Pago, Vigencia de este Presupuesto
- f) Fecha de entrega: Número de Días de ejecución de la obra.
- g) Garantía

REGISTRO FOTOGRAFICO



Cordialmente

Administración
Cra. 54d 189-59
AGRUPACIÓN MIRANDELA 6PH